



ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución Sintetizada 625/2022

Resolución ENRE N° 625/2022

ACTA N° 1803

Expediente ENRE N° EX-2021-99384878- -APN-SD#ENRE

Buenos Aires, 6 DE DICIEMBRE DE 2022

El Señor Interventor del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Autorizar la solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte de Energía Eléctrica Existente, presentada por la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSNOA S.A.), a requerimiento de FIELDFARE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (FIELDFARE ARGENTINA S.R.L.), para aumentar en 5 MW la potencia de su Parque Solar Fotovoltaico Cafayate (PSFV Cafayate) de 80 MW, ubicado en la Provincia de SALTA, a fin de totalizar 85 MW de potencia instalada. 2.- Establecer que FIELDFARE ARGENTINA S.R.L. y, en su caso, TRANSNOA S.A., deberán dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 5, 6 y 7 de la Resolución ENRE N° 452 de fecha 22 de septiembre de 2022. 3.- Notifíquese a FIELDFARE ARGENTINA S.R.L., a TRANSNOA S.A., a CAMMESA y al ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ENRESP) de la Provincia de SALTA. 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Firmado: Interventor del ENRE, Walter Domingo MARTELLO.

Claudia Elizabeth Caravelli, Asistente Administrativa, Secretaría del Directorio.

e. 12/12/2022 N° 100900/22 v. 12/12/2022