



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

### Licitación Pública 02/25

Por medio de la presente se les comunica a quienes se encuentren interesados en participar de la Licitación Pública N° 02/25 para la OBRA 2° ETAPA CAMPO EXPERIMENTAL UNAHUR, que se reemplaza el punto 3.1.1. c) del Pliego de Bases y Condiciones Generales por el siguiente: 3.1.1. c) Los interesados deberán realizar una VISITA obligatoria a los lugares donde se realizará la obra con el objeto de conocer acabadamente los lugares, características y condiciones en los que se deberá llevar a cabo la misma. La VISITA DE OBRA se efectuará únicamente con personal de esta Universidad y en dicho acto concurrirá en representación de la UNAHUR personal de la Dirección General de Hábitat designada a tal efecto y se extenderá en el acto, el CERTIFICADO DE VISITA que acredite su realización y que deberá formar parte de la oferta. La visita es obligatoria y, no se admitirá reclamo posterior de ninguna naturaleza basado en falta absoluta o parcial de información, ni podrá el oferente aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y/o documentación de la obra. Asimismo, la presentación de la propuesta implica que el oferente conoce y acepta la totalidad de las reglamentaciones y normas aplicables a la obra y/o su construcción.” Por consiguiente, queda sin efecto el Anexo PL – 1 el que será reemplazado por la constancia de visita emitido por esta Universidad en oportunidad de la realización de la misma, así como también se establece una nueva visita de obra y se prorrogan las fechas de la convocatoria por las siguientes: Fecha de apertura: 29/04/2025 a las 12:30 hs. Recepción de ofertas: Etapa 1: Recepción de código de encriptación (HASH) HASTA el 29/04/2025 a las 10:00hs. al correo electrónico presentaciones.ofertas@unahur.edu.ar con el siguiente asunto: “LPU 02/25 – RAZON SOCIAL (persona humana o jurídica) – HASH”. Etapa 2: Recepción de archivo correspondiente al HASH previamente enviado, DESDE las 10:00hs hasta las 12:00hs del 29/04/2025 a la casilla de correo electrónico presentaciones.ofertas@unahur.edu.ar con el Asunto: “LPU 02/25 – RAZON SOCIAL (persona humana o jurídica) – PDF” Consultas: hasta el 23/04/2025 a las 10:00hs. Los interesados podrán consultar los Pliegos de la Licitación en el PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (compras.unahur.edu.ar) o al email: [comprasycontrataciones@unahur.edu.ar](mailto:comprasycontrataciones@unahur.edu.ar). Tel.: (011) 2078-5200, Int. 834. El acto de apertura se realizará a través de la aplicación Zoom Día y Hora: 29 abril 2025 12:30 pm Link: <https://us06web.zoom.us/j/81227047858> ID de reunión: 812 2704 7858. VISITA DE OBRA: Se realizará una visita de Obra el día martes 22 de abril de 2025 a las 10:00hs en el predio del INTA-UNAHUR, en las calles Agustín Magaldi y Malaredo, Willian C. Morris - Hurlingham, Provincia de Buenos Aires. Asimismo, en virtud de las consultas recibidas, se informa lo siguiente: CONSULTA N° 1: En el plano de electricidad, figuran en el cielorraso al lado de cada boca de iluminación, un toma simple, es esto correcto? Se deben contabilizar junto con los tomas en muros? RESPUESTA: Es correcto ya que por normativa el artefacto lumínico va enchufado CONSULTA N° 2: Se solicita definir ubicación del pararrayos. RESPUESTA: Será ubicado en la torre del tanque existente CONSULTA N° 3: Se solicita especificar el tipo de solado de los invernaderos, ¿se deja terreno natural? RESPUESTA: Terreno natural nivelado y compactado CONSULTA N° 4: Especificar ubicación del ítem 8.02 – Piso monolítico de hormigón H8 con malla Q188, espesor total 10cm. Terminación peinada. RESPUESTA: El hormigón en cuestión conformará la vereda que vincula el límite del cordón cuneta de la calle con el límite del puente existente y se desarrollará en 111m2 CONSULTA N° 5: Se solicita indicar en planta cuáles son los sectores a desmalezar, a fin de poder computar correctamente los m2. RESPUESTA: 9000m2 a desmalezar en total CONSULTA N° 6: Se solicita indicar en planta cuáles son los muros a ejecutar con 5.03 Muros de lad. Hueco esp. 8 H8. RESPUESTA: Computarlos como Muros de lad. Hueco esp. 12 H12.



e. 16/04/2025 N° 23989/25 v. 16/04/2025

**Fecha de publicacion:** 16/04/2025

